



# Versienotities voor de klant

## Fiery Color Profiler Suite, v5.6.1

Dit document bevat belangrijke informatie over deze release. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

**Opmerking:** De term “Color Profiler Suite” verwijst naar de Fiery Color Profiler Suite in dit document.

Als u een vorige versie hebt van de Color Profiler Suite en uw Software Maintenance and Support Agreement (SMSA) actueel is, krijgt u een melding van de Fiery Software Manager over deze nieuwe versie en dat u kunt upgraden. Als uw SMSA is verlopen, ontvangt u geen melding, maar kunt u de Fiery Software Manager activeren (door Help > Zoeken naar updates in het hoofdvenster te selecteren) om uw SMSA te verlengen en vervolgens te upgraden.

Een Fiery XF- of Fiery proServer-gebruiker heeft recht op de Color Profiler Suite-update of upgrade als de gebruiker Fiery XF server 7.0 en hoger, de Color Profiler Option en een actieve SMSA heeft. De beschikbare update is te bekijken in Fiery Software Manager of in Fiery Command WorkStation op het scherm Toepassingen en hulpbronnen. De gebruiker kan de SMSA-status van Fiery XF controleren in Fiery XF-licentiebeheer.

### Wat is nieuw in deze versie?

Deze versie van Fiery Color Profiler Suite introduceert enkele nieuwe functies.

- Compatibiliteit met TLS 1.3 en naleving van NIST SP 800-52 voor implementatie van Transport Layer Security (TLS).  
Raadpleeg <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-52r2.pdf> voor meer informatie over NIST SP 800-52.
- Nieuwe Fiery® Edge™-gammatoewijzingstechniek die leidt tot helderdere kleuren en betere kleurweergave out-of-the-box, veel minder geheugengebruik en een kortere verwerkingstijd.
- Optie Grijsbalans Alleen zwart in Fiery® Edge™ voor neutrale en stabiele grijsbalans.
- Toevoeging van dE-kolommen voor G7 PDF-verificatierapporten in Fiery Verify om meer inzicht te bieden in de resultaatanalyse.
- Ondersteuning voor de Fogra Media Wedge MultiColor voor Fogra55 (CMYKOGV), inclusief nieuwe verificatievoorkeuzen.
- Optionele wiskundige verificatie en praktische verificatie voor nieuwe mediaprofielen in Fiery Express Profiler en Fiery Printer Profiler.
- Ondersteuning voor macOS Sonoma 14.
- Verschillende problemen van Fiery Color Profiler Suite v5.6 zijn opgelost.

Bekijk [hier](#) de video.



## Fiery-account

Een Fiery Account is vereist voor het downloaden van software vanuit Fiery Software Manager, inclusief de upgrade naar Command WorkStation 7. Er is geen account vereist om de software te installeren.

Ga voor meer informatie naar <https://solutions.fiery.com/Account>.

## Softwarevereisten

Deze versie van Fiery Color Profiler Suite vereist v5.6, waarvoor een nieuwe licentie en een actieve Overeenkomst voor software-onderhoud en ondersteuning (SMSA) noodzakelijk zijn. Als u momenteel versie 5.x of 4.x gebruikt en uw SMSA actueel is, dan downloadt Fiery Color Profiler Suite de nieuwste licentie automatisch van de Fiery-licentieserver. Om de Fiery Color Profiler Suite-SMSA te vernieuwen, neemt u contact op met uw Fiery-reseller en geeft u het onderdeelnummer 100000006105 op van de SMSA-verlenging. Eigenaren van Fiery Color Profiler Suite 4.x kunnen ook een upgrade naar de nieuwste 5.x-versie, inclusief een jaar SMSA, aanschaffen bij hun Fiery-reseller via onderdeelnummer 3000013448 (digitale levering) of 3000013280 (fysieke levering).

Voor de Fiery Color Profiler Suite-startpunten vanuit Fiery Command WorkStation is Fiery Command WorkStation 6.8 of hoger aanbevolen (Fiery Command WorkStation 6.5 of hoger is ondersteund). Startpunten van voorgaande versies van Fiery Command WorkStation starten geen Fiery Color Profiler Suite 5.6.1-modulen.

## Systeemvereisten

Om Fiery Color Profiler Suite uit te voeren, moet uw Windows- of Mac-computer aan de volgende minimumvereisten voldoen.

**Opmerking:** Fiery Color Profiler Suite v5.6.1 (CPS) is een systeemeigen 64-bits applicatie voor zowel Mac- als Windows-platforms. De 32-bits besturingssystemen worden niet ondersteund voor CPS v5.6.1. Als Fiery Software Manager al wordt uitgevoerd op een 32-bits besturingssysteem zoals Windows 7 32-bit, worden de updatemeldingen voor het CPS v5.6.1-pakket niet weergegeven. Als u probeert om Fiery Software Manager op een 32-bits besturingssysteem te installeren, ontvangt u een compatibiliteitsfout en wordt de installatie geannuleerd.

Windows	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 11 (alleen 64-bits)</li> <li>• Windows 10 (alleen 64-bits)</li> <li>• Windows Server 2022 (alleen 64-bits)</li> </ul>
macOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• macOS 14</li> <li>• macOS 13 (native ondersteuning voor M1 en M2)</li> <li>• macOS 12</li> <li>• macOS 11</li> <li>• macOS Catalina 10.15</li> </ul>

Configuratie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB RAM (minimaal) en 8 GB RAM of meer wordt aanbevolen</li> <li>• 3 GB vrije ruimte op de vaste schijf voor gebruik van de toepassing</li> <li>• Minimale CPU:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Core™ i5-processor of hoger</li> <li>• AMD Ryzen™ 5-processor of hoger</li> </ul> </li> <li>• Een monitor die 16-bits kleuren ondersteunt met de volgende aanbevolen resoluties:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimale resolutie:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows: 1024x768</li> <li>• macOS: 1024x800</li> </ul> </li> <li>• Maximale resolutie:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows: 2560x1600</li> <li>• macOS: 2560x1600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• De Fiery Verify-module vereist een monitorresolutie van 1280x1024</li> <li>• Geluidskaart aanbevolen</li> <li>• 1 USB 2.0-poort (met stroomvoorziening) voor EFI-spectrofotometer. Aanvullende poorten benodigd voor andere meetinstrumenten.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> De EFI-spectrofotometer werkt niet als deze wordt aangesloten op de USB-poort op de meeste toetsenborden of op een USB-hub zonder voeding. De EFI-spectrofotometer en verbindingkabels worden meegeleverd met Fiery Color Profiler Suite.</p>
Printer	Elke RGB-, CMYK- of CMYK+X-kleurenprinter

## Bekende problemen bij 5.6.1

### Overwegingen voor waarschuwingsberichten die worden weergegeven na het meten van een strip

Wanneer u een meetinstrument gebruikt om een vlakopmaakdiagram te meten, wordt mogelijk geen groen vinkje weergegeven als u de onjuiste strip hebt gemeten of de meting voor die strip niet hebt voltooid. Het groene vinkje wordt soms niet weergegeven, zelfs niet wanneer u een rij nauwkeurig hebt gemeten. In dergelijke situaties wordt u via een waarschuwingsbericht gevraagd te bevestigen dat u de juiste strip hebt gemeten.

U kunt de strip opnieuw meten en de verwachte kleur vergelijken met de gemeten kleur door elk vlak afzonderlijk te onderzoeken. Als de meting nauwkeurig is, kunt u de volgende strips meten, zelfs als het groene vinkje niet wordt weergegeven.

### De Fiery Profile Inspector kan geen punten selecteren op macOS Sonoma 14

Het is mogelijk dat Fiery Profile Inspector u op een computer met macOS Sonoma 14 geen punten laat selecteren in een IT8-bestand of een ICC-uitvoerprofiel.

## **Er worden geen extra CMYK-kalibratieset en -profiel gemaakt op de Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®, versie 2.1**

Wanneer het selectievakje Een extra CMYK-kalibratieset en -profiel maken op basis van CMYK+-meetgegevens is ingeschakeld in Voorkeuren op een Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®, versie 2.1 en er een CMYK+-printerprofiel wordt gemaakt, worden geen extra CMYK-kalibratieset en -profiel gemaakt.

## **X-Rite iO-meetinstrumenten die zijn aangesloten op macOS**

De X-Rite i1iO/i1iO2 en i1iO3/i1iO3+, indien aangesloten op een computer met macOS Monterey 12.4, worden niet gedetecteerd. U kunt dit probleem omzeilen door macOS Monterey 12.5 of hoger te installeren.

## **Het meten van de G7 P2P25Xa-vlakkenset kan een scanfout opleveren**

In Fiery Verify wordt een scanfout voor een onvolledige strip weergegeven als u de G7 P2P25Xa-strip meet voorbij het laatste vlak in de officiële vlakopmaak.

## **De monitorresolutie schalen**

Als u de monitorresolutie op een Windows-systeem schaaft, wordt er een fout weergegeven in Fiery Color Profiler Suite.

## **Taaknamen met speciale tekens**

Taaknamen die speciale tekens bevatten, zijn niet leesbaar in Fiery Verify.

## **Konica Minolta MYIRO-1- en MYIRO-9-meetinstrumenten die zijn aangesloten op Apple MacBook Pro**

De Konica Minolta MYIRO-1- en MYIRO 9-meetinstrumenten worden niet gedetecteerd wanneer ze met de USB-connector (C-type) zijn aangesloten op een Apple MacBook Pro (13 inch, M1, 2020) met macOS 11.

## **De ES-6000 gebruiken voor profilering**

U kunt de ES-6000, die met het netwerk is verbonden, niet gebruiken voor profilering als Fiery Color Profiler Suite op de Fiery-server is geïnstalleerd.

## **Het meten van vlakken met de Techkon SpectroDens**

Wanneer u een vlakopmaakgrafiek meet met het Techkon SpectroDens-meetinstrument, worden de metingen in tegengestelde richting weergegeven als deze in beide richtingen wordt gemeten. U wordt aangeraden de grafiekvlakken alleen van links naar rechts te meten.

## **KM MYIRO-1-grote vlakkeninstelling**

Het duurt even voordat de KM MYIRO-1-grote vlakkeninstelling wordt weergegeven in het voorbeeldvenster.

## **Het meten van Barbieri Spectro-blok of -LFP qb-verificatiestrips in de Fiery XF-workflow**

Kan Barbieri Spectro-blok of -LFP qb-verificatiestrips niet meten in ethernet- of wiferverbindingsmodus, omdat het in Fiery Verify niet mogelijk is om verbindinginstellingen te specificeren in de gebruikersinterface voor verificatiestrips in de Fiery XF-workflow.

## **Informatie over de voettekst als proef afdrukken**

Informatie over de voettekst als proef afdrukken wordt weergegeven in het Engels ongeacht de taal van het besturingssysteem van de client in Fiery Device Linker.

## **Vlakmetingen met de X-Rite i1Pro 3 Plus**

Wanneer u de X-Rite i1Pro 3 Plus gebruikt om metingen te lezen in FieryMeasure en de computer in de slaapstand gaat, zult u niet meer in staat zijn om metingen uit te voeren. We raden u aan de slaapstand op de desktopcomputer uit te schakelen voordat u vlakken gaat meten.

## **Meetinstrument**

### **Kalibratie-instrumentvenster reageert niet meer**

Als u de optie Opslaan als PDF in de Fiery Printer Profiler-module selecteert en vervolgens verbinding maakt met een ES-2000, ES-3000, X-Rite i1Pro 2 of X-Rite i1 Pro3 handheld spectrofotometer, reageert het venster mogelijk niet meer als u op Volgende klikt wanneer het meetinstrument bezig is met kalibreren.

### **(Mac OS) Color Profiler Suite blijft in demodus, ook al heeft instrument een licentie**

Als u Color Profiler Suite op de Mac-computer in volledige-licentiemodus start met een aangesloten gelicentieerd meetinstrument, een ander niet-gelicentieerd meetinstrument aansluit en vervolgens het gelicentieerde instrument loskoppelt, schakelt Color Profiler Suite over op demodus. Als u daarna het gelicentieerde meetinstrument weer aansluit, blijft Color Profiler Suite in demodus. U moet Color Profiler Suite opnieuw starten om naar volledige-licentiemodus terug te keren.

## **Fiery Printer Profiler**

### **Barbieri Spectro LFP qb Color Tools-instellingen worden niet gedeeld**

Wanneer u het Barbieri Spectro LFP qb-meetinstrument op een Fiery XF-server gebruikt, worden de instellingen in de Color Tools-workflow niet gedeeld met de Fiery Printer Profiler-module in Fiery Color Profiler Suite.

## **Calibration Manager-weergave van G7-dichtheidskalibratiedoelen**

Wanneer Fiery Color Profiler Suite is geïnstalleerd en gelicentieerd, biedt Kalibrator de mogelijkheid om G7-kalibratie uit te voeren. Bij een G7-kalibratie worden overdrachtcurven toegepast op een kalibratierichtwaarde van Fiery-server om G7-grijsbalans te bereiken. De Calibration Manager geeft het oorspronkelijke kalibratiedoel weer, niet het kalibratiedoel met toegepaste G7 NPDC-correctiekrommen.

## **Uitgebreide gammaprofielen die op iGen5-productartefacten zijn gemaakt**

Wanneer u een profiel maakt voor de kleurenruimte CMYK+O, CMYK+G of CMYK+B op de iGen5 en ongewenste artefacten in afbeeldingen waarneemt, probeer dan een nieuw profiel te maken in een pdf-workflow om de nieuwste Fiery Edge-printer te gebruiken.

## **Verbinding met Fiery-server**

Als de verbinding met de Fiery-server wordt onderbroken terwijl Fiery Printer Profiler bezig is met afdrukken of opslaan, kunnen onverwachte resultaten optreden.

## **Een virtuele printer maken wanneer een nieuwe kalibratieset en een nieuw kalibratieprofiel worden gemaakt**

Een profielnaam mag geen double-byte tekens bevatten wanneer u een virtuele printer maakt wanneer een nieuwe kalibratieset en een nieuw kalibratieprofiel worden gemaakt.

## **Aanvullende informatie**

### **Metten met IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 of Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a**

In Fiery Verify, wanneer u de patchopmaakgrafiek meet met de EFI ES-1000, EFI ES-2000, Konica Minolta FD-5BT of EFI ES-3000 (waarbij de optie Metten zonder liniaal is geselecteerd), moet u de IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013- of Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a-controlestrip van links naar rechts meten. Als u de controlestrips van rechts naar links meet, wordt een rood waarschuwingsbericht weergegeven samen met het ontbrekende groene vinkje om u te informeren dat de meting onjuist is uitgevoerd. Als u ervoor kiest de melding en het ontbrekende groene vinkje te negeren, worden de meetwaarden in de omgekeerde richting vastgelegd.